


SPLAŠKOVÁ STOKA BA – PLNOSTĚNNÝ PP DN 250 SN 12/338,8 m
 SPLAŠKOVÁ STOKA BA-1 – PLNOSTĚNNÝ PP DN 250 SN 12/251,6 m
 SPLAŠKOVÁ STOKA BB – PLNOSTĚNNÝ PP DN 250 SN 12/210,8 m
 SPLAŠKOVÁ STOKA BB-1 – PLNOSTĚNNÝ PP DN 250 SN 12/90,0 m
 SPLAŠKOVÁ STOKA C – PLNOSTĚNNÝ PP DN 250 SN 12/580,3 m
 SPLAŠKOVÁ STOKA CA – PLNOSTĚNNÝ PP DN 250 SN 12/13,3 m
 VODOVODNÍ ŘAD 2 – 3-VRSTVÝ PE 100-RC d 90 SDR 17/171,7 m
 CY 4 mm²



LEGENDA

- NÁVRH TRASY SPLAŠKOVÝCH STOK
- NÁVRH TRASY SPLAŠKOVÝCH PŘÍPOJEK
- NÁVRH TRASY SPL. VÝTLAČNÝCH PŘÍPOJEK
- NÁVRH TRASY KANALIZAČNÍHO VÝTLAKU
- NÁVRH TRASY VODOVODU
- NÁVRH TRASY VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK
- NÁVRH TRASY DEŠŤOVÝCH STOK
- NÁVRH TRASY ELEKTROPŘÍPOJKY
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ ŘSD
- STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ LITOHLOVY
- STOKA DEŠŤOVÁ
- STOKA JEDNOTNÁ
- HRANICE MELIORACÍ
- STAVEBNÍ OBJEKTY NEUZNATELNÉ PRO DOTACI

- Vyznačení sítí je pouze orientační. Před zahájením výkopových prací je nutné zajistit jejich přesné výtčění.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST SOKOLOV, s.r.o. Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov		Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.	
Vypracoval: Ing. Jan Šimer	Hlavní inženýr projektu: Ing. Petr Pösinger, Ph.D.		
Zodp. projektant: Ing. Jiří Braun			
Akce:	LITOHLOVY – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE		Datum: 10/2019
			Stupeň: DPS
			Č. zakázky: 260500204.152
Příloha: PODROBNÝ SITUAČNÍ VÝKRES č.4	Měřítko: 1:500	Č. přílohy: C.3.2.4.	
Investor: Obec Litohlavy, Litohlavy 64, 337 01 Rokycany			